

Veröffentlichung netzrelevanter Daten gem. § 17 Abs. 2 StromNZV Jahr: 2023

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV

Bezeichnung	betrachtete Spannungsebene	
Jahreshöchstlast	HS/MS	18.687 kW
Jahreshöchstlast	MS	13.564 kW
Jahreshöchstlast	MS/NS	8.759 kW
Jahreshöchstlast	NS	8.611 kW

§ 17 Abs. 2 Nr. 2 StromNZV

Bezeichnung	betrachtete Spannungsebene	
Netzverluste	HS/MS	210.368 kWh
Netzverluste	MS	375.658 kWh
Netzverluste	MS/NS	323.066 kWh
Netzverluste	NS	969.197 kWh

§ 17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV

Bezeichnung	betrachtete Spannungsebene	
Summenlast der nichtleistungsgemessenen Kunden	NS	32.313.233 kWh
Summenlast der Netzverluste	HS/MS + MS + MS/NS + NS	1.878.289 kWh

§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV

Bezeichnung	betrachtete Spannungsebene	
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	HS/MS	17.769 kW
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	MS	12.709 kW
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	MS/NS	8.748 kW
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	NS	8.539 kW
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	HS/MS	63.619.002 kWh
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	MS	33.506.546 kWh
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	MS/NS	27.393.567 kWh
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	NS	27.611.084 kWh

§ 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV

Bezeichnung	betrachtete Spannungsebene	
Summe aller Einspeisungen	HS/MS	10.562 kWh
Summe aller Einspeisungen	MS	15.406.374 kWh
Summe aller Einspeisungen	MS/NS	1.113.021 kWh
Summe aller Einspeisungen	NS	11.923.564 kWh

§ 17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV

Bezeichnung	Menge kWh	Preis
Netzverluste	1.878.289	36,987 ct/kWh